

Rimini, 22/10/2020  
Prot. n. 08/2020

Spett.le DIREZIONE ACQUE HERA S.P.A.  
[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

c.a. Geom. Marcello Togni

OGGETTO: ALIMENTAZIONI IDRICHE ANTINCENDIO CON ALLACCIO DIRETTO AD ACQUEDOTTO.

Con la presente, si portano alla Vostra attenzione le perplessità che sono emerse durante l'incontro tecnico tenutosi nel mese di Febbraio 2020 (al quale era presente un vostro rappresentante). Durante tale seduta, è stato comunicato che le condizioni idrauliche della rete acquedotto fossero mutate nel tempo e che, in conseguenza di ciò, non risultano più garantite le prestazioni idrauliche in termini, *almeno*, di pressione, nelle alimentazioni di cui all'oggetto, e già realizzate.

Sono numerose le attività-utenze che, prima della realizzazione degli adeguamenti antincendio di norma, tramite i loro tecnici, avevano fatto esplicita domanda scritta di allaccio idrico diretto ad acquedotto. In queste ultime, venivano indicati i valori minimi di *Pressione* e *Portata* necessari per potere garantire il rispetto dei requisiti impiantistici di norma, ottenendo in molti casi le corrispondenti conferme *scritte* sulle caratteristiche richieste nelle forniture Idriche.

Per quanto esposto, si chiede di chiarire, al più presto, con una esplicita comunicazione, che valenza assumono oggi le certificazioni rilasciate dal Vs uffici tecnici e se sulla base delle medesime sarà Vs cura confermare dati e forniture a suo tempo garantiti, in caso contrario, si chiede quale possano essere le misure alternative/compensative che la Vostra Azienda vorrà intraprendere per far fronte al conseguente disagio che si è generato per le utenze interessate.

Si ritiene che questa **Comunicazione all'Utenza** sia un atto dovuto, altresì, per fornire ai tecnici progettisti le necessarie motivazioni e giustificazioni per una ri-analisi progettuale impiantistica e per predisporre eventuali interventi di ripristino dei requisiti di norma. Infatti, ad oggi, si sono riscontrate le criticità solo durante le verifiche degli impianti (verifiche necessarie per effettuare i Rinnovi Periodici di Conformità Antincendio e verifiche periodiche per la corretta manutenzione degli impianti medesimi).

*Sede Operativa:*

Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Rimini C.so d'Augusto n.97 – Rimini  
mail.: [info@geometri.rimini.it](mailto:info@geometri.rimini.it) ----- tel. 0541/28907

Si comunica la Ns. più ampia disponibilità a fornire ogni informazione ritenuta utile per una rapida soluzione della problematica esposta.

Si resta in attesa di Vs. riscontro.

Cordiali saluti.

I Presidenti degli Ordini e Collegi


**ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.**

*Arch. Roberto RICCI*



**COLLEGIO GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI**

*Geom. Massimo GIORGETTI*




**ORDINE DEGLI INGEGNERI**

*Ing. Andrea BAROCCI*



**ORDINE PERITI INDUSTRIALI**


*Per. Ind. Davide DELBIANCO*



Le Commissioni congiunte di Prevenzione Incendi


**ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.**

*Arch. Roberto RICCI*



**ORDINE DEGLI INGEGNERI**

*Ing. Sandro MELINI*



**COLLEGIO GEOMETRI E G.L.**

*Geom. Daniele BRONZETTI*



**ORDINE PERITI INDUSTRIALI**

*Per. Ind. Maurizio VANDI*



*Sede Operativa:*

Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Rimini C.so d'Augusto n.97 – Rimini  
mail.: [info@geometri.rimini.it](mailto:info@geometri.rimini.it) ----- tel. 0541/28907